

Переговорное устройство СДК-029.МГН.3

Паспорт

СДК 23041674.029МГН.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Переговорное устройство СДК-029.МГН.3 предназначено для работы в составе комплекса технических средств диспетчеризации «Кристалл» и устанавливаются в зонах безопасности инвалидов, лифтовых холлах и других технологических помещениях.

Переговорное устройство обеспечивает:

- передачу сигнала Вызов на диспетчерский пункт;
 - двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и местом установки переговорного устройства;
 - отключение свето-звукового оповещателя
- Связь полудуплексная, управление разговором осуществляет диспетчер.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СДК-029.МГН.3 имеют следующие характеристики:

- Длина линии связи до адаптера СДК-037 - до 50 м.;
- Габаритные размеры - 160x100x40мм.;
- Масса, не более - 0,15 кг.;
- Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 - IP52;
- Рабочий диапазон температур - -40...+50°С.

3. МОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОБЪЕКТЕ

Переговорное устройство подключается к адаптеру СДК-037 четырех проводной изолированной линией связи (две витые пары) длиной не более 50 м.

Схема подключения показана на рис. 1.

Подключение полярное. При правильном подключении на линии должно быть напряжение $4,5 \pm 0,5$ В.

СДК-029.МГН.3 – врезное переговорное устройство в вандалозащищенном исполнении. Размер ниши 110x75x40мм. Крепится к стене четырьмя саморезами.




Рис. 1. Подключение СДК-029.МГН.3




Рис. 2. Габаритные размеры СДК-029.МГН.3

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки представлен в таблице

Наименование изделия (составной части) и документации	Децимальный номер	Кол- во
СДК-029.МГН.3	СДК 23041674.029.МГН	
Паспорт	СДК 23041674.029.МГН.ПС	1

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Переговорное устройство СДК-029.МГН.3 , зав. № б/н, соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674-15 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие переговорных устройств СДК-029.МГН.3 требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674-15 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу Санкт-Петербург, Полевая Сабиловская ул., д. 49, лит.А тел. 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
- На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.